


Husets energianvändning



Energideklaration för Blomstergatan 2, Västerås

- Detta hus använder 220 kWh/m² och år, varav el 19 kWh/m²
Liknande hus 135 - 165 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m²
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos Byggnadsägaren
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2009-11-30 av:
Hans Pedersen, pedersen-besiktning AB
Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.